

पत्रांक 448 / 2020

कार्यालय अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर।

दिनांक 25.06.2020

सेवा में,

Principal,

NML-KERALA PUBLIC SCHOOL

Bhuyandih, Agrico, JSR 09

प्रसंग: आपका पत्रांक NML दिनांक 20th June 2020

विषय: NML-Kerala public school Bhuyandih, JSR अग्नि सुरक्षात्मक उपायों के जाँच के संबंध में।

महाशय,

NML-Kerala public school, Bhuyandih के अग्नि सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा की गई। जाँच के क्रम में सभी व्यवस्थाएँ संतोषजनक एवं क्रियाशील पाये गये। अतः यदि इनका अनुमति का नवीकरण एक वर्ष के लिए किया जाता है तो निम्न शर्तों के अधीन इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है:-

1. सभी उपकरण अपने निर्धारित स्थान पर तथा अच्छी तरह संधारित रखे जायेंगे।
2. किसी भी निकास द्वार को किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा।
3. सभी उपकरणों की जाँच एवं निरीक्षण अपने सुरक्षाकर्मी अवधिकार कराते रहेंगे।
4. किसी आकस्मिकता के लिए एसेम्बली प्लेस को हर समय खाली रखा जायेगा।
5. वर्ष में कम से कम दो बार Excavation Drill कराया जायेगा, जिसमें कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशामन सेवा को भी साथ में रखा जायेगा।
6. Paste किए गये Exit Signs is Emergency Service के टेलीफोन नम्बरों को भी संधारित रखा जायेगा।
7. किसी भी प्रकार का अद्रियमिक्ता पाए जाने पर बीच में ही अनुमति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

यह प्रमाण मात्र निर्गत लिखि सं एक वर्ष के लिए वैध है।

For NML KERALA PUBLIC SCHOOL

Director

Director

NML KERALA PUBLIC SCHOOL

विश्वासवाजन,

25/6/20

25/6/20

अधिष्ठान अग्नि शाम पदाधिकारी
जमशेदपुर